



YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ BAKIM VE KULLANMA TALİMATI

Doküman No	TL-24
İlk Yayın Tarihi	14.09.2017
Revizyon Tarihi	05.07.2022
Revizyon No	01
Sayfa	1/1

Revizyon Takip Tablosu

REVİZYON NO	TARİH	AÇIKLAMA
00	14.09.2017	İlk Yayın.
01	05.07.2022	'Hazırlayan' ve 'Onaylayan' Kısımlarının Kaldırılması.

AMAÇ

Bu talimatın amacı yangın söndürme tüpünün bakımı ve kullanılması ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

SORUMLULAR

Akademik ve İdari Personel

DOKÜMANLAR

Yangın söndürme tüpü bakım ve kullanma klavuzu.

YÖNTEM

Yangın Söndürme Tüpünün Bakımı

- 1- Yangın söndürme tüpü rutubetten korunmalı ve 60 C sıcaklıktan fazla yerde tutulmamalıdır.
- 2- Yangın söndürme tüpünün kaçak yapma olası yerleri kontrol edilmelidir.
- 3- Yangın söndürme tüpünün ağırlığı her ay kontrol edilmeli, azalmış ise basıma gönderilmelidir.
- 4- Yangın söndürme tüpü düşürülmemeli, kolay alınacak yerde tutulmalıdır.
- 5- Yangın söndürme tüpü kullanılsa bile 6 aylık periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

Yangın Söndürme Tüpünün Kullanımı

- 1- Yangın söndürme tüpü kullanılırken rüzgâr arkaya alınmalıdır. Tüp omuz hizasında tutulmalı ve ateşe mümkün olduğu kadar yaklaşılmalıdır.
- 2- Kuru kimyasal tozlu yangın söndürme tüpü kullanılırken önce emniyet pimi çekilir, sonar tüpün hortumu yangın kaynağına tutulur ve tetiğe sonuna kadar basılır. Yangın söndürme tüpü alevin altına doğru tutulmalıdır.
- 3- Karbondioksitli yangın söndürme tüpü kullanılırken lans sapından tutulur, mührü koparılarak valf kapağı sola doğru çevrilir ve çıkan karbondioksit alevin altına doğru tutulur.
- 4- Yangın söndürücüler akım altındaki elektrik tesisatında kullanılmamalıdır.
- 5- Yangın söndürücülerin kullanımından sonra dolum, bakım ve control işlemleri yapılmalıdır.