



KLİMA BAKIM TALİMATI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | TL-29 |
| İlk Yayın Tarihi | 14.09.2017 |
| Revizyon Tarihi | 05.07.2022 |
| Revizyon No | 01 |
| Sayfa | 1/1 |

Revizyon Takip Tablosu

| REVİZYON NO | TARİH | AÇIKLAMA |
|-------------|------------|--|
| 00 | 14.09.2017 | İlk Yayın. |
| 01 | 05.07.2022 | 'Hazırlayan' ve 'Onaylayan' Kısımlarının Kaldırılması. |

1. AMAÇ

Bu Talimatın amacı Toros Üniversitesi MYO daki klimaların periyodik bakımlarına ilişkin işlemleri belirtmek.

2. KAPSAM

Bu talimat, periyodik bakımı gereken MYO'da kullanılan klimaların bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Klimalar Periyodik Bakım Takip Listesi: Periyodik olarak bakımı yapılması gereken klimaların kayıtlarının tutulduğu listedir.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında MYO Müdürlüğü sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. Genel

Ana Bilgisayarların bulunduğu yerlerdeki, ortam sıcaklığının cihaz çalışmalarına ve ölçüm sonuçlarına etki ettiği yerlerdeki klimaların periyodik bakımları yapılır. Klima bakım teknik elemanı yılda bir defa periyodik bakımı yapılan klimalara ilişkin analiz yapılır.

5.2. Bakımın Yapılması

5.2.1. Klima teste alınır. Bu testte ısıtma ve soğutma sistemleri kontrol edilir. Herhangi bir arıza varsa tespit edilir.

5.2.2. Dış ve iç ünite radyatörleri temizleyici solüsyon ile temizlenir.

5.2.3. İç ünite de bulunan hava filtresi temizleyici solüsyon temizlenir.

5.2.4. Gaz kontrolü yapılır. Gazda eksilme varsa gaz eklenir.

5.2.5. Elektrik tesisatı kontrol edilir. Herhangi bir aksaklık varsa müdahale edilir.

5.2.6. Su gideri kontrolü yapılır.

5.2.7. Bakır borularının izolasyonu kontrol edilir. İzolasyonda aşınma varsa tadilat yapılır veya tamamen değiştirilir.

5.2.8. Klima santrallerinde kayışlar kontrol edilir. Eğer varsa fanlar ve kartlar kontrol edilir.